

认证说明

该证书只用于在网页浏览，证明赛尔特这个型号产品已获得认证。如需完整版

本，请用以下任意一种方式联系获得：

- 邮件：sales@SETfuse.com。
- 客服。
- 销售人员。

感谢您对赛尔特的支持！



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010308791380

认证委托人名称及地址

厦门赛尔特电子股份有限公司
厦门火炬高新区（翔安）产业区翔安西路 8067 号

生产者名称及地址

厦门赛尔特电子股份有限公司
厦门火炬高新区（翔安）产业区翔安西路 8067 号

生产企业名称及地址

厦门赛尔特电子股份有限公司
厦门火炬高新区（翔安）产业区翔安西路 8001 号

产品名称和系列、型号、规格

低压熔断体

LFR000-xA10-y; Un: DC1000V; In: 50A, 63A, 80A, 100A, 125A, 150A, 160A, 200A, 250A; 额定分断能力 I₁: 50kA; 分断范围和使用类别: aR; 型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 13539.4-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 07 月 02 日 有效期至：2030 年 07 月 01 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025010308791380

证书附页: 第 1 页 共 1 页

<u>LFR</u>	<u>000</u>	<u>-xA</u>	<u>10</u>	<u>-y</u>
1	2	3	4	5
1: 产品代码: 低压熔断体				
2: 尺寸代码				
3: 额定电流: 50A, 63A, 80A, 100A, 125A, 150A, 160A, 200A, 250A				
4: 额定电压代码: DC1000V				
5: 安装方式: BT: 螺栓连接 BK: 刀型连接				

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司